


"УТВЕРЖДАЮ"

**И.о. заместителя директора - главного
инженера филиала ЗЭС**



**Казанцев В.А.
7 декабря 2015 г.**

Техническое задание на проектирование № Z/СЭРС/006224/2015-20

по титулу "Реконструкция ТП 262-06 (инв. № 5144523), строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 262-06 в Гурьевском районе, п. Заозерье, ул. Гранитная - Рубиновая - Бирюзовая"

1	Основание для проведения работ.	Обязательства АО "Янтарьэнерго": ТУ №: Z-6567/15 от 14.09.2015; Z-6568/15 от 14.09.2015; Z-6569/15 от 14.09.2015; Z-6736/15 от 21.09.2015; Z-7419/15 от 22.10.2015; Z-7420/15 от 22.10.2015; Z-1793/15 от 18.03.2015; Z-2299/15 от 06.04.2015; Z-2392/15 от 08.04.2015; Z-2451/15 от 10.04.2015; Z-3426/15 от 18.05.2015; Z-3543/15 от 21.05.2015; Z-7153/15 от 08.10.2015; Z-6459/15 от 07.09.2015; Z-7906/15 от 11.11.2015
2	Срок начала и окончания строительства.	Начало строительства: 2015 Окончание строительства: 2020
3	Особые условия строительства.	Отсутствуют
4	Стадийность выполнения работ.	Одностадийное. Рабочая документация.
5	Разработка проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной основе.	нет
6	Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений.	нет
7	Состав демонстративных материалов.	нет
8	Проектная организация - генеральный проектировщик.	По конкурсу.
9	Генеральная подрядная строительная организация.	По конкурсу.
10	Выделение пусковых комплексов.	нет
11	Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть:	- Установку дополнительного низковольтного щита типа ЩРН-250 с оборудованием одной группы рубильником и предохранителями на ток плавкой вставки в соответствии с расчётной мощностью. - Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-06 до участков застройки заявителей с СИП (общей протяженностью около 670 м, трассу, марку и сечение провода определить проектом) на ж/б опорах, на стойках СВ-95, район по ветру-4, по гололеду-2. В случае отсутствия трассы для ВЛИ рассмотреть вариант прокладки КЛ 0,4 кВ.

	Дополнительные требования:	<ul style="list-style-type: none"> - Оформить и получить в органах местного самоуправления акт выбора трассы ЛЭП 0,4 кВ и постановления об утверждении акта выбора. - Исполнения топографической съемки трассы ЛЭП в масштабе 1:500 в системе координат МСК-39. - На плане трассы ЛЭП 0,4 кВ выделять объект заявителя в отношении которого осуществляются мероприятия по технологическому присоединению, указывать номер технических условий. - В сметном расчете учесть расходы на измерения оборудования, ЛЭП 0,4 кВ. - Оформление построенного объекта выполнить в корпоративном стиле (дополнительные сведения запросить у заказчика).
	Состав рабочей документации:	<ul style="list-style-type: none"> - Общие данные. - Основание для разработки рабочей документации. - Основные технические решения и характеристики проектируемого объекта, объемы ввода и вывода основных фондов электрических сетей в физических единицах. - Сведения о социально-экономических и экологических условиях района строительства. - Разбивка трассы на строительные длины. - Конструктивные решения по заземлению элементов ВЛ. - Защита от коррозии строительных конструкций ВЛ. - Организация технического обслуживания линии электропередачи. - Организация реконструкции. - Охрана окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Схематический план трассы ЛЭП 0,4 кВ на плане поселка (района) (1:20000; 1:50000). - В проект включить план трассы ВЛ на топографической съемке в системе координат МСК-39 в электронном виде в одном из форматов: Autocad (dwg), Digitals (dmf), Mapinfo (mid/mif). - В проект включить копию акта выбора и обследования трассы и копию постановления органа местного самоуправления об утверждении акта выбора. - Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. - Ведомость рабочих чертежей основного

		<p>комплекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. - Ситуационный план трассы. - Ведомость пересекаемых объектов. - Основные материалы для проектирования: СИПс-4; арматура к СИП ENSTO или аналог. - Ведомость объема работ. - Спецификации оборудования и материалов. - Сметную часть проектной документации выполнить на основе сметно-нормативной базы ТЕР-2001г. с применением индекса пересчета стоимости СМР, рассчитанного Региональным центром по ценообразованию в строительстве по Калининградской области, действующего на момент выдачи ПСД. - Предоставить экземпляр проектно-сметной документации на компакт-диске в программе AutoCAD в ДКС ОАО Янтарьэнерго. - Проект предоставить в электронном виде в формате AutoCAD не ранее версии 2002 г. в службу эксплуатации распредел. сетей филиала ОАО Янтарьэнерго ЗЭС и департамент технологических присоединений ОАО 'Янтарьэнерго'. - Количество экземпляров: сметная документация-6 экземпляров, рабочие чертежи-6 экземпляров.
12	<p>Особые условия</p> <p>По приказу № 83 от 16.04.2014:</p>	<p>Разработку проектно-сметной документации производить с разделением затрат на объектные сметы по типам электроустановок (ВЛ, КЛ, ТП) и уровню напряжения (ВН, СН, НН) с разделением затрат по новому строительству и реконструкции. В составе проектно-сметной документации выполнять укрупненный сметный расчет с разделением затрат по типам электроустановок (ВЛ, КЛ, ТП) и уровню напряжения (ВН, СН, НН) и распределением затрат, относящихся к новому строительству или реконструкции, расчет удельной стоимости строительства, реконструкции по объекту на 1 км ВЛ, КЛ, 1 МВА и полученные данные отражать в пояснительной записке к сметной документации. Выбор проектных решений производить с учетом соблюдения предельных показателей удельной стоимости нового строительства и реконструкции объектов по элементам электроустановок (ВЛ, КЛ, ТП) и уровню напряжения (ВН, СН, НН) согласно приложения к приказу № 159 от 26.07.2013.</p>

13	Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ	_____ _____ _____ _____ (подпись) / _____ / ФИО
14	Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ	_____ _____ _____ _____ (подпись) / _____ / ФИО

Согласующие лица:

Начальник службы эксплуатации распределительных сетей ЗЭС	Луценко Е.С.	Согласовано электронно
Начальник департамента технологического присоединения	Гулецкая Е.В.	Согласовано электронно
Заместитель начальника ДКС – начальник УОСиКО ДКС	Кадыров М.Т.	Согласовано электронно

Приложение: - копия плана расположения участка застройки заявителя в _____ экз., на _____ л.;
 - копия ТУ Z-_____ в _____ экз., на _____ л.;
 - копия поопорной схемы ВЛ 0,4 кВ от ТП _____ в _____ экз., на _____ л.